



Πάρος, 13 /06/2024
Αρ. Πρωτ. 2663

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος

Τηλ: 2284025300

E-mail: info@deya-parou.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος στο Μαράθι Παροικίας»

(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος: 350330)

- Θα μπορούσαν οι πιο μικρές ξερολιθιές των 20 μέτρων να καταργηθούν; Όχι οι κύριες διαμήκεις αλλά οι εσωτερικές μικρές.
Διευκρινίζουμε ότι δεν μπορούν να καταργηθούν.
- Παρακαλώ να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα συστήματα που ήδη έχει εγκαταστήσει η ΔΕΥΑΠ σε άλλες εγκαταστάσεις της.
Η ΔΕΥΑΠ έχει εγκαταστήσει σε πολλές εγκαταστάσεις κάμερες με καταγραφικά τύπου DVR hybrid DAHUA τα οποία χρησιμοποιούν την εφαρμογή DMSS για μετάδοση των δεδομένων.
- Η περιγραφή της παραγράφου 3.7 συνάδει με έργο net metering και όχι virtual net metering. Στα έργα virtual net metering υπάρχει ο Φ/Β σταθμός με τα Πεδία MT και τον Πίνακα ΧΤ χωρίς μετρητή. Ο μετρητής τοποθετείται στην κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής θα είναι στην κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ.
Το έργο θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με την μέθοδο του virtual net metering. Ο μετρητής θα τοποθετηθεί όπου υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ, πιθανόν στην κολώνα.
- Είναι αποδεκτό οι δοκοί θεμελίωσης να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 60μm κατά ISO 1461 ; Το ISO/EN1,EN12944 που αναφέρεται αφορά βαφή και όχι γαλβάνισμα.
Οι προδιαγραφές γαλβανίσματος πρέπει να είναι σύμφωνες με το ISO1461/2009 ή άλλα σχετικά πρότυπα όπως το DIN 50976- DIN 2544.
- Κατά την περίοδο συντήρησης τα πάνελ θα πλένονται μία φορά ή δύο φορές ετησίως;
Τα πάνελ πρέπει να πλένονται δύο φορές ετησίως.
- Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τόσο τα πιστοποιητικά υλικών/εταιριών (πχ ISO9001, EN., IEC.. κτλ), όσο και τεχνικά φυλλάδια θεωρούνται έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο και μπορούν να γίνουν δεκτά στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις ακριβείας στοιχείων.
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της σχετικής Διακήρυξης ισχύει ότι:

«Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.»

Εφόσον τα πιστοποιητικά υλικών /εταιριών και τα τεχνικά εμπίπτουν στην ανωτέρω περιγραφή του άρθρου 2.1.4 της σχετικής Διακήρυξης γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα.

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ