Ε(Α, Β, Γ, Δ..... Ο, Π, Ρ, Α)=161.585,60τ.μ.

Ε(Α', Β', Γ', Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π', Ρ, Α')=144.658,00τ.μ.

Β

Θ Α Λ Α Σ Σ Α

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΦΕΚ 895/26-8-2005

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ
Ε(Σ, Τ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Σ)=372.00τ.μ.
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΙΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

1 ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ (ΑΟΑΒΓ) Φ250 PN16
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 450Μ

ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΔΔ'=4.00

ΕΖ=208.80

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
(ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ– ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ)

ΖΗ=140.10

ΘΕΣΗ ΗΛ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΒΑΣΗ
ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ 200x80x50

ΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΛΩΡΙΔΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00μ
ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΤΗΣΕΙΑΣ
ΔΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
Ε(Τ, Τ, Φ, Χ, Τ)=287.00τ.μ.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
100x100x70

ΡΑ'=103.40
ΡΑ=127.70

φ1/Κ1
φ2/Κ2
φ3/Κ3
φ4/Κ4

Τ=73.00

ΦΧ=74.00

ΥΦ=5.40

ΑΛΩΝΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ
Φ125, PN10 ΣΥΝΟΛ ΜΗΚΟΥΣ
43 Μ (ΤΜΗΜΑ ΓΦΙ...4)

πλευρομετρησεις
ΤΧ=4.80
ΧΨ=11.00
ΨΩ=11.20
ΩΑ1=39.20
Α1Σ=10.00
ΣΤ=19.40

ΠΡ=122.80

Π'Ρ=98.40

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ			
ΕΡΓΟ:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ			
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΑΡΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΠΟΝΑΣ -Δ.Δ.ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΜΕΛΕΤΗ:	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΘΕΜΑ ΕΡΓΟΥ:	ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500		ΥΔΡ-2
ΜΕΛΕΤΗ:	ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πάρος 20-01-2014	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Α.Μ. ΜΗΤΡΟΟΥ 41552 ΜΑΣΤΡΑΧΑ 8 - ΤΗΛ. - FAX: 2810 332705 Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ		
ΕΛΕΧΘΗΚΕ:	ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΧΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.			
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΗΜΙΝΤΑ ΤΣΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Digitally signed by NIKOLAOS KARAMANES
Date: 2025.02.13 09:28:52 +02'00'